

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-8511CL0299

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Vertreiber <i>distributor</i>	MT Business Key Poligono Sector Camps d'en Ricard c/Comerc,10, Naves 4a, E-08780 Pallesca (Barcelona)
Produktart <i>product category</i>	Installationssysteme und Systemverbinder: Rohrverbinder für Trinkwasserinstallationssysteme (8511)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Systemverbinder als Pressverbinder aus nichtrostendem Stahl für Rohre aus nichtrostendem Stahl gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW 541
Modell <i>model</i>	MT-Press
Prüfberichte <i>test reports</i>	Mechanikprüfung: K 10 0344 vom 22.11.2010 (MPD)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 534 (01.05.2004) BGA KTW (07.01.1977) DVGW W 270 (01.11.2007)

Ablaufdatum / AZ 22.11.2015 / 11-0034-WNR
date of expiry / file no.

21.02.2011 GIB-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH - von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik
(DATEch) in der TGA GmbH akkreditiert für die Konformitätsbewertung von
Produkten der Gas- und Wasserversorgung

DVGW CERT GmbH - accredited by Deutsche Akkreditierungsstelle Technik
(DATEch) in the TGA GmbH for conformity assessment of products of gas and
water supply

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
MT-Press	Durchmesser: 15 mm	Typ: M-MM
MT-Press	Durchmesser: 18 mm	Typ: M-MM
MT-Press	Durchmesser: 22 mm	Typ: M-MM
MT-Press	Durchmesser: 28 mm	Typ: M-MM
MT-Press	Durchmesser: 35 mm	Typ: M-MM
MT-Press	Durchmesser: 42 mm	Typ: M-MM
MT-Press	Durchmesser: 54 mm	Typ: M-MM

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe*certified components*

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
DW-5253BQ0461	Dichtungswerkstoff für die Trinkwasserinstallation	TIMO-70/TIMO-70	Tecnogomma International S.p.A.

Verwendungshinweise / Bemerkungen*hints of utilization / remarks*

Die Prüfung erfolgte mit Rohren aus nichtrostendem Stahl gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW 541.

DVGW